



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Segretario regionale Fabio Pagani

Tel. 3930524663 - liguria@polpenuil.it

www.polpenuil-liguria.it

PROT. 204/17 BIS REG.

(invio tramite posta elettronica)

Genova 4 DICEMBRE 2017

**AL DIRETTORE CC GENOVA MARASSI
GENOVA
E, per conoscenza
AL PRAP PIEMONTE/LIGURIA/V.D'AOSTA
TORINO**

Oggetto: Problematiche personale di Polizia Penitenziaria
Riscaldamento posti di servizio e non solo.....

Viene rappresentato a questa O.S., oramai con più frequenza, l'assenza del riscaldamento durante le ore notturne. Non è più possibile ricorrere alle "stufette" molte di esse sono consumate o addirittura malfunzionanti .

E' noto che il conseguente calo delle temperature che si registra , porta la scrivente O.S. a richiedere idonei strumenti atti a consentire adeguate condizioni microclimatiche non può che essere legittima.

Inoltre ci è stato comunicato che dalle **23 alle 6 del mattino** i riscaldamenti cessano la loro funzione, lasciando l'intero Istituto al freddo, (si spera in un errore di programmazione) .

L'attuale situazione caratterizzata dalle "vecchie" stufette oltre a provocare un comprensibile disagio incide in maniera particolarmente negativa anche sullo stato di salute del personale e dunque sotto tale profilo appare pertanto appropriato effettuare una verifica in tutti i posti di servizio per accertarsi se gli strumenti utilizzati siano adeguati o meno e consequenzialmente intervenire.

Confidando nella sua sensibilità e certi in un suo celere ed autorevole intervento si porgono **Molti cordiali saluti,**

**SEGRETARIO REGIONALE
UIL PA POLIZIA PENITENZIARIA**